

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«11» ноября 2024 г., 52240061000216176928
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Вадскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Нижегородская, р-н Вадский, с Вад, ул 50 лет Октября, Здание 11, тел. 88314041278, e-mail: ondpr-
vad@52.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 11 » ноября 2024 г. № 2411/016-52/50/ПРП**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕЛХОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА", адрес юридического лица: 606388, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАДСКИЙ, С.
ЕЛХОВКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 7 ИНН 5206001938

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- Наличие сведений о недостаточном количестве (не менее 2 штук) (или отсутствии) в здании котельной огнетушителей с учетом сроков их перезарядки, освидетельствования и (или) своевременной замены, указанной в паспорте огнетушителя.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 60 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Обеспечить здание котельной достаточным количеством (не менее 2 штук) огнетушителями с учетом сроков их перезарядки, освидетельствования и (или) своевременной замены, указанной в паспорте огнетушителя.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

**5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.**

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вадскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
Богданов Иван Николаевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1646287CC553B72FDD619B471F78A7DC
Владелец: Богданов Иван Николаевич
Действителен с 24.07.2024 по 17.10.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Богданов Иван Николаевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вадскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) телефон: +78314041278, E-mail: d.bogdanov@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале